

ОАО «Химкинский водоканал»

141400, г. Химки, Нагорное ш., д. 5.

Тел/факс 571-75-11

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Дополнение к ТУ №113 от 14.02.2013г

на присоединение к существующим городским сетям водопровода и канализации торгового центра с предприятиями общественного питания расположенного по адресному ориентиру: М.О, г. Химки, мкр.1А, корпус 13.

№214

от 15.04.2014 г.

Заказчик: ЗАО «Мангала»

Пункт Водоснабжение: читать в следующей редакции:

Расход воды на хозяйственные нужды - 87,58 куб.м/сут,

Пожаротушение:

Автостоянки; - 43,2л/сек, в том числе;

- спринклерное - 28,8 л/сек

- дренчерное - 4,0л/сек

- пожарные краны - 10,4 л/сек

Торговых площадей - 22,7л/сек, в том числе;

- спринклерное - 17,5л/сек

Остальные разделы и пункты ТУ № 113 от 14.02.2013г остаются без изменения.

- Настоящие технические условия действительны в течение 2-х лет.

Генеральный директор
ОАО «Химкинский водоканал»



Д.Н. Баранов

Селезнева Л.Н.
тел.8-495-571-95-93